

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о предостережении в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
ПМ от 18.11.2022 №26220061000204215342



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю
355000 г. Ставрополь ул. 8 Марта 164 тел. 8 (8652) 24-05-82 E-mail: gu.mchs26@skfo.mchs.gov.ru
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Советскому городскому
округу, Курскому и Степновскому муниципальным округам управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Ставропольскому краю**

357911 г. Зеленокумск, ул. Советская, 10. тел. (8-86552) 6-59-68, e-mail адрес, «Internet» zelenokumsk77@bk.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Телефон доверия ГУ МЧС России по Ставропольскому краю 8(8652) 39-99-99

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа) и при необходимости его территориального органа)

г. Зеленокумск

(место вынесения предостережения)

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований

от "18" ноября 2022 г. N 93

1) Муниципальному общеобразовательному учреждению "Средняя общеобразовательная школа №15 х. Андреевского Советского района" расположенной по адресу: Ставропольский край, Советский р-н, х. Андреевский, ул. Школьная, 1, ИНН 2619007245, ОГРН 1022601008539

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации (в родительном падеже), их индивидуальные номера налогоплательщика)

2. При осуществлении

Федерального государственного пожарного надзора

(указывается наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

поступили сведения о следующих действиях (бездействии):

1) По результатам проведенной предварительной проверки по ЖРПиП №1002 от 09.03.2022г. о срабатывании пожарной сигнализации 13.11.2022г. в 12ч.49м. в Муниципальном общеобразовательном учреждении "Средняя общеобразовательная школа №15 х. Андреевский Советского района" расположенном по адресу: Ставропольский край, Советский р-н, х. Андреевский ул. Школьная, 1, имеются признаки нарушения обязательных требований пожарной безопасности.

(приводится описание, включая адрес (место) (при наличии), действий (бездействия), организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

3. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих обязательных требований п.54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479. – На объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем:

*** ч.1 ст. 83 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о**

требованиях пожарной безопасности" - Отсутствует проектная документация в соответствии, с которой пожарная сигнализация должна монтироваться в зданиях и сооружениях.

(приводится описание действий (бездействия) организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации"

ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
о недопустимости нарушения обязательных требований
и предлагаю:

1) Принять меры по обеспечению соблюдения требований п.54, Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479, и ч.1 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" на объекте защиты Муниципального общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №15 х. Андреевский Советского района" расположенном по адресу: Ставропольский край, Советский р-н, х. Андреевский, ул. Школьная, 1, о недопустимости указанных нарушений закона и разъясняю (предупреждаю), что необходимо принять исчерпывающие меры по выполнению обязательных требований пожарной безопасности в срок до 20.12.2022г. В случае невыполнения обязательных требований пожарной безопасности к вам будут применены меры административного воздействия по ст. 20.4 КРФоАП.

(указываются меры, которые необходимо принять контролируемому лицу для обеспечения соблюдения обязательных требований, а также при необходимости сроки их принятия (не может быть указано требование о предоставлении контролируемым лицом сведений и документов)

5. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном пунктами 57-58 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 290 "О федеральном государственном пожарном надзоре"

(указывается ссылка на положение о виде контроля, которым установлен порядок подачи и рассмотрения возражения в отношении предостережения)

6. В целях профилактики нарушения обязательных требований вы можете провести самостоятельную оценку соблюдения обязательных требований (самообследование) с использованием способов, указанных на официальном сайте по адресу <https://www.mchs.gov.ru/dokumenty/perechen-obyazatelnyh-trebovaniy/federalnyy-gosudarstvennyy-pozharnyy-nadzor>

(указывается адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", позволяющий пройти самообследование соблюдения обязательных требований)

Дознаватель ОНД и ПР по Советскому ГО, Курскому и Степновскому МО УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю
старший лейтенант внутренней службы Е.С. Серый

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица, принявшего решение о выдаче предостережения)

(подпись)

Серый Евгений Сергеевич, дознаватель ОНД и ПР (по Советскому ГО, Курскому и Степновскому МО) УНД и ПР ГУ МЧС России по Ставропольскому краю, тел. (8-86552) 6-59-68, e-mail адрес, «Internet» zelenokumsk77@bk.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект решения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка о направлении предостережения в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале dirschool15_85@mail.ru